

Feuerlöscher

500 ml Wasser

1. Sprühkappe drehen
2. Sprühen



**VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1m**

Nach jeder Betätigung neu füllen!

Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft
überprüfen. Nur solche Löschmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 500 ml Wasser Nr. der Anerkennung: 08/15

Funktionsbereich: Zimmertemperatur Typ: 2010

Hersteller: _____
